

**ООО «Проектно-Исследовательский Центр»**

**УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный  
комитет Новоалимовского сельского  
поселения Актанышского района  
Республики Татарстан**

Руководитель \_\_\_\_\_ Анварова Д.М.  
м.п.

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
НОВОАЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АКТАНЬШСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2026 ГГ.**

**2016 г.**

## Оглавление

ПАСПОРТ СХЕМЫ.....	11
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.....	16
1.1 Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	16
1.1.1 Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны.....	16
1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения .....	17
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.....	17
1.1.4 Результаты технического обследования централизованных .....	17
систем водоснабжения.....	17
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.....	22
1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).....	22
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.....	22
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.....	22
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.....	23
1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды... ..	24
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.....	24

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.....	25
1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения.....	27
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.....	27
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.....	29
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.....	30
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.....	30
1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды.....	32
1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.....	33
1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.....	34
1.3.11 Перспективные балансы водоснабжения.....	34
1.3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.....	35
1.3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.....	36

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....	36
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.....	36
1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения .....	37
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.....	37
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.....	38
1.4.5 Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.....	39
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.....	39
1.4.7 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.....	39
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.....	40
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.....	40
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.....	41

1.6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.....	44
1.7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.....	47
1.7.1	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.....	48
1.7.2	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.....	48
1.8	Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию....	48
2.	ВОДООТВЕДЕНИЕ.....	49
2.1	Существующее положение в сфере водоотведения поселения.....	49
2.1.1	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Новоалимовского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.....	49
2.1.2	Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.....	49
2.1.3	Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.....	49
2.1.4	Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.....	49
2.1.5	Состояние и функционирование канализационных сетей.....	50
2.1.6	Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.....	50
2.1.7	Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.....	50
2.1.8	Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.....	50

2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.....	51
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.....	51
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения...51	51
2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.....	51
2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.....	51
2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.....	52
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев.....	52
2.3 Прогноз объема сточных вод.....	52
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.....	52
2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.....	53
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений.....	53
2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.....	53
2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.....	53
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.....	53
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.....	53

2.4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.....	54
2.4.3	Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения..	54
2.4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.....	54
2.4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.....	55
2.4.6	Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.....	55
2.4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.....	55
2.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.....	57
2.5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.....	57
2.5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.....	57
2.6	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.....	58
2.7	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.....	59
2.7.1	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод.....	60
2.7.2	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.....	60

2.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.....60



## **ВВЕДЕНИЕ**

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2016 по 2026 гг. Новоалимовского сельского поселения Актанышского района Республики Татарстан разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой Новоалимовского сельского поселения;

- генерального плана Новоалимовского сельского поселения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новоалимовском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – сети водоснабжения и водозаборы;

– в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов

систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ПАСПОРТ СХЕМЫ

### Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Новоалимовского сельского поселения на 2016 – 2026 годы.

**Инициатор проекта (муниципальный заказчик)** Руководитель исполнительного комитета Новоалимовского сельского поселения Актанышского района Республики Татарстан.

**Местонахождение проекта:** Россия, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Новое Алимово, ул. Г. Тукая, д. 55.

**Нормативно-правовая база для разработки схемы** - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.

### Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2016 г. до 2026 г.;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

#### **Способ достижения цели:**

- реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;
- строительство централизованной сети водоотведения;
- строительство канализационного очистного сооружения.

#### **Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы**

Общий объем финансирования схемы составляет 53175,0 тыс. руб., в том числе:  
1375,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;  
51800,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, регионального, местного бюджетов и внебюджетных средств.

#### **Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы**

- 1 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.
- 2 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.
- 3 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.
- 4 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

#### **Контроль исполнения инвестиционной программы**

Оперативный контроль осуществляет Руководитель исполнительного комитета Новоалимовского сельского поселения Актанышского района Республики Татарстан.

## ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

**Водоснабжение** - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

**Водопроводная сеть** - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

**Естественная убыль воды** – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствием естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды;

**Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение** - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

**Качество и безопасность воды** - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

**Коммерческий учет воды** - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений или расчетным способом;

**Неучтенные расходы и потери воды** - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами;

**Питьевая вода** - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

**Подача воды** - объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период;

***Потери воды из водопроводной сети*** - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении;

***Производственная программа организации*** - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

***Расчетные расходы воды*** – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения;

***Реализация воды*** – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период;

***Система наружного водоснабжения*** – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;

***Скрытые утечки воды*** – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;

***Средство измерений (прибор)*** - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;

***Схема водоснабжения*** – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

**Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения** - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения; **Транспортировка воды (сточных вод)** - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

**Утечки воды** – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях;

**Целевые показатели деятельности организаций** - качество воды; надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения; качество обслуживания абонентов; очистки сточных вод; эффективность использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод); реализация мероприятий инвестиционной программы; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

**Централизованная система холодного водоснабжения** - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

## 1.1 Техничко-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### 1.1.1 Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Новоалимовского сельского поселения Актанышского района и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

В Новоалимовском сельском поселении расположено 2 населенных пункта: с. Новое Алимово и д. Старое Алимово. Централизованное водоснабжение есть во всем сельском поселении.

Водоснабжение с. Новое Алимово осуществляется из одного каптажного родника (1983 г) и одной артезианской скважины, введенной в эксплуатацию в 2013 году. Вода с каптажа подается в одну водонапорную башню  $V=50 \text{ м}^3$  и самотеком подается в водопроводную сеть. Вода со скважины напрямую поступает в водопроводную сеть. Суммарная производительность водозаборов  $960,0 \text{ м}^3/\text{сут}$ .

Водоснабжение д. Старое Алимово осуществляется из одной артезианской скважины, расположенной в северо-западной части деревни. Вода со скважины напрямую подается в водопроводную сеть. Производительность скважины  $480,0 \text{ м}^3/\text{сут}$ .

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».



### **1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения**

На территории Новоалимовского сельского поселения отсутствуют территории, не обеспеченные централизованным водоснабжением.

### **1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения**

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. Новоалимовское сельское поселение не входит в технологическую зону, в связи с тем, что эксплуатирующая организация отсутствует.

### **1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения**

#### **А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.**

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются каптаж родника и две артезианские скважины, расположенные на территории Новоалимовского сельского поселения.

Водозаборы оборудованы кранами для отбора проб воды. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 1- Основные показатели источников водоснабжения.

Наименование скважины	Дебит, м <sup>3</sup> /час	Марка насос, м <sup>3</sup> /час	Хар-ка водонапорной башни	Глубина, м	Год постройки
Каптажный родник с. Новое Алимово	6,0	-	отсутствует	85	1983 г.
Скважина с. Новое Алимово	6,0	-	50,0	95	2013 г.
Скважина д. Старое Алимово	6,0	-	отсутствует	85	1979 г.

**Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.**

На территории Новоалимовского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения.

Согласно, протокола лабораторных исследований проба питьевой воды соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям».

**В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.**

Насосная станция расположена только на территории водозабора. На территории водозаборного узла, располагаются внутриплощадочные сети, сети электроснабжения. Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки.

Насосы выполняют следующие задачи:

1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2. Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования.
3. Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов.
4. Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

#### Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения.

Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

**Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.**

Разводящие водопроводные сети построены в конце 70-х годов. При эксплуатации водопровода плановые ремонтные мероприятия проводились достаточно. Водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 2- Протяженность водопроводной сети

Населенный пункт	Протяженность, м	Материал труб	Степень износа, %
с. Новое Алимово	23000,0	ПНД	0
д. Старое Алимово	5500,0	ПНД	0

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

**Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.**

К нерациональному и неэкономному использованию можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также зеленых насаждений.

**Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.**

На территории Новоалимовского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

### **1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды**

Территория Новоалимовского сельского поселения не относится к территориям вечномёрзлых грунтов, в связи с чем в Новоалимовском сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

### **1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)**

На территории Новоалимовского сельского поселения все объекты централизованного водоснабжения находятся в собственности исполнительного комитета Новоалимовского сельского поселения. Эксплуатирующая организация отсутствует.

## **1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения**

### **1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения**

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- 1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;
- 2) Обеспечение подачи необходимого объема питьевой воды на нужды

вновь строящихся жилых домов.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

- 1) Снижение потерь питьевой воды;
- 2) Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1

км сети.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- 1) показатели качества воды;
- 2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- 3) показатели качества обслуживания абонентов;
- 4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
- 5) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;
- 6) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

### **1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения**

Общая численность населения Новоалимовского сельского поселения предположительно будет на уровне 1,6 тыс. человек.

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Новоалимовского сельского поселения.

*1. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.*

При этом сценарии к 2025 г.:

- 1) Износ водопроводной сети достигнет 15 %;

2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

## *II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций старого.*

Данный сценарий предусматривает:

1) реконструкцию водопроводной сети м;

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Новоалимовского сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Новоалимовского сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по бесперебойному обеспечению водой потребителей. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 80% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

### **1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды**

#### **1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке**

Таблица 3 – Баланс водопотребления питьевой воды за 2015 год.

<b>Наименование показателей</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Объем</b>
Подъем	тыс. куб. м.	72,355
Покупная вода	тыс. куб. м.	0,00
Итого подъем и покупная вода	тыс. куб. м.	72,355
Потери	тыс. куб. м. / %	3,45/5
Реализация услуг, в т.ч.	тыс. куб. м.	68,905
- население	тыс. куб. м.	65,875
- бюджетные организации	тыс. куб. м.	1,935
- прочие потребители	тыс. куб. м.	1,095



Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустраняемых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустраняемых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.


### **1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения**

На территории Новоалимовского сельского поселения технологическая зона водоснабжения отсутствует.

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование показателей	Ед. изм.	с. Новое Алимово	д. Старое Алимово
Подъем	тыс. куб. м.	58,38	13,975
Покупная вода	тыс. куб. м.	0,00	0,00
Итого подъем и покупная вода	тыс. куб. м.	58,38	13,975
Потери	тыс. куб. м.	2,79	0,66
Реализация услуг, в т.ч.	тыс. куб. м.	55,59	13,315
- население	тыс. куб. м.	52,56	13,315
- бюджетные организации	тыс. куб. м.	1,935	0,00
- прочие потребители	тыс. куб. м.	1,095	0,00



**1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения**

Таблица 5.

Наименование	Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м <sup>3</sup> /год
Хозяйственно-бытовые нужды	68,905
Собственные нужды	0,00
Образовательные учреждения	1,896
Учреждения административные	0,039
Прочие учреждения	1,095
Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке	3,45

**1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.**

Фактическое потребление воды населением за 2015 год составило 72,355 тыс. м<sup>3</sup>/год. Техническая вода населением не потребляется.

Таблица 6 - Удельное водопотребление населения за 2015 год.

N п/п	Показатель	Значение
1	2	3
1	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека,	120,0
	в том числе:	
1.1	Холодной воды	120,0
1.2	Горячей воды	0,00

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов (городов) Республики

Татарстан установлены Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21.08.2012г. № 131/6.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в многоквартирных и жилых домах Республики Татарстан установлены Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 27.09.2011г. № 19/2011.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 60 л/сут;
- жилой застройки с водопроводом и канализацией – 150 л/сут.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения – 12 л на одного работника;
- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;
- предприятия медицинского обслуживания населения – 13 л на одного больного;
- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;
- общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося;

Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м, в соответствии с генеральным планом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 1 струи по 2,5

л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м<sup>3</sup> /сут.

### **1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Новоалимовском сельском поселении разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоалимовского сельского поселения».

Основными целями Программы являются:

- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд, бюджетные организации. В настоящее время приборы учета установлены у 10 % населения. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### **1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения**

Перспективные расходы воды приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85\*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 150,0 л/сутки на 1 человека.

Таблица 7.

Наименование водозабора	Производительность, м <sup>3</sup> /сут	Существующее потребление воды, м <sup>3</sup> /сут	Планируемое потребление воды, м <sup>3</sup> /сут	Резерв/Дефицит, м <sup>3</sup> /сут
Скважина д.Новое Алимово	192,0	159,9	213,4	+170,6
Каптаж родника д.Новое Алимово	192,0			
Скважина д.Старое Алимово	192,0	38,3	47,3	+144,7

На всех источниках водоснабжения наблюдается резерв мощности.

### **1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения**

Расчет водопотребления выполнен с учетом его проектного увеличения к 2025 г. на 62,5 м<sup>3</sup>/сутки. Прогнозный баланс водопотребления на период с 2016 года по 2026 год приведен в таблице 8.

Таблица 8 - Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2016г. по 2026г.

Показатели	Объем воды, тыс. куб. м										
	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Поднято воды, тыс.м <sup>3</sup> /год	72,355	74,64	76,9	79,18	81,44	83,72	85,98	88,26	90,52	92,8	95,16
Покупная вода, тыс.м <sup>3</sup> /год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого подъем и покупная вода, тыс.м <sup>3</sup> /год	72,355	74,64	76,9	79,18	81,44	83,72	85,98	88,26	90,52	92,8	95,16
Вода использованная потребителем, тыс. м <sup>3</sup> /год, в т.ч.											
-население	65,875	68,05	70,22	72,39	74,56	76,73	78,9	81,07	83,24	85,41	87,6
-бюджетные организации	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935
-прочие потребители	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
Потери, тыс. м <sup>3</sup> /год	3,45	3,56	3,65	3,76	3,85	3,96	4,05	4,16	4,25	4,36	4,53

### 1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Таблица 9 - Фактическое и ожидаемое потребление воды.

	Потреблен ие воды.	Фактическое			Ожидаемое	
	Годовое тыс. м <sup>3</sup> /год	Суточное тыс. м <sup>3</sup> /сут	Макс. суточное тыс. м <sup>3</sup> /сут	Годовое тыс. м <sup>3</sup> /год	Суточное тыс. м <sup>3</sup> /сут	
	Горячая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питьевая	72,355	0,198	0,237	95,16	0,261	
Техническая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ожидаемое потребление будет выше существующего приблизительно в 1,3 раза, в связи с увеличением абонентов системы водоснабжения. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.



**1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами**

Таблица 10 - Оценка расходов питьевой воды Новоалимовского сельского поселения

Наименование	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
	Тыс. м <sup>3</sup>										
Население	65,875	68,05	70,22	72,39	74,56	76,73	78,9	81,07	83,24	85,41	87,6
Бюджетные организации	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935
Прочие организации	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
Потери	3,45	3,56	3,65	3,76	3,85	3,96	4,05	4,16	4,25	4,36	4,53
<b>Итого:</b>	<b>72,355</b>	<b>74,64</b>	<b>76,9</b>	<b>79,18</b>	<b>81,44</b>	<b>83,72</b>	<b>85,98</b>	<b>88,26</b>	<b>90,52</b>	<b>92,8</b>	<b>95,16</b>

Водоснабжение, по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Новоалимовского сельского поселения и перспективного подключения абонентов к системе централизованного водоснабжения.

### 1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке

За 2015 год потери воды составили 5 % - 3,45 тыс. м<sup>3</sup>/год. При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 5 % от общей реализации воды и будут составлять 4,53 тыс. м<sup>3</sup>/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.


Таблица 11.

Наименование показателей	2015 г (факт)	2016	2017	2018	2019	2020 г	2026 г.
Объем потерь (тыс. м <sup>3</sup> )	3,25	3,45	3,56	3,65	3,76	3,85	4,53
Объем отпуска в сеть (тыс. м <sup>3</sup> )	72,355	72,355	74,64	76,9	79,18	81,44	95,16
Уровень потерь, %	5	5	5	5	5	5	5

### 1.3.11 Перспективные балансы водоснабжения

Таблица 12 – Перспективный баланс водопотребления питьевой воды на 2025 год.

Наименование показателей	Ед. изм.	Объем
Подъем	тыс. куб. м.	95,16
Покупная вода	тыс. куб. м.	0,00
Итого подъем и покупная вода	тыс. куб. м.	95,16
Потери	тыс. куб. м. / %	4,53/5
Реализация услуг, в т.ч.	тыс. куб. м.	90,63
- население	тыс. куб. м.	87,6
- бюджетные организации, в т.ч.	тыс. куб. м.	1,935
- прочие потребители	тыс. куб. м.	1,095



Перспективный баланс рассчитан исходя из численности населения и нормы потребления воды – 150 л/чел в сутки.

**1.3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам**

Установленная общая производительность водозаборов 576,0 м<sup>3</sup>/сут. Среднесуточный объем поднимаемой воды в 2015 году составил 198,2 м<sup>3</sup>/сут. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что водозаборные сооружения работают примерно на 35 % своих производственных мощностей.

В связи с этим, дефицита производственных мощностей системы водоснабжения нет.

Таблица 13.

Показатели	2015 г.			2026 г.			Треб. мощность
	Подача тыс. м <sup>3</sup> /год	Реализация тыс. м <sup>3</sup> /год	Потери тыс. м <sup>3</sup> /год	Подача тыс. м <sup>3</sup> /год	Реализация тыс. м <sup>3</sup> /год	Потери тыс. м <sup>3</sup> /год	Водозабор, тыс. м <sup>3</sup> /год
Горячая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питьевая	72,355	68,905	3,45	95,16	90,63	4,53	96,0
Техническая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1.3.13 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории Новоалимовского сельского поселения гарантирующая организация отсутствует. Все объекты водоснабжения находятся в собственности исполнительного комитета Новоалимовского сельского поселения.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 14 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.

№ п/п	Виды работ	Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ
1	2	3
1	Реконструкция водопроводной сети д. Старое Алимово 550,0 м)	2023-2024 гг.

#### **1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения**

На момент разработки схемы водоснабжения, объекты водоснабжения Новоалимовского сельского поселения находятся в хорошем состоянии. При эксплуатации водопроводной сети, к 2022 году необходимо реконструировать 10% водопроводной сети.

#### **1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения**

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Новоалимовского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

##### **1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству**

Объекты, предлагаемые к новому строительству, отсутствуют.

##### **2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).**

На момент составления схемы, объекты предлагаемые к реконструкции отсутствуют.

##### **3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.**

На территории Новоалимовского сельского поселения отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации.

#### **1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение**

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы отсутствуют.

Системы управления режимами водоснабжения на территории Новоалимовского сельского поселения отсутствуют. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
- повышение безопасности производственных процессов;
- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

#### **1.4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду**

Приборы учета в Новоалимовском сельском поселении установлены у 10 % абонентов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета индивидуальные жилые дома. До 2026 г. необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов существующих и вновь подключенных.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

#### **1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения**

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм с колодцами с запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.

Схема водоснабжения Новоалимовского сельского поселения представлена в приложении №1.

#### **1.4.7 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения**

Схема водоснабжения Новоалимовского сельского поселения представлена в Приложении №1.

## **1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения**

### **1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод**

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Новоалимовского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод. Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного вод источника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.



Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

### **1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке**

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества - жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала

диссоциирует на ионы  $\text{Na}^+$  и  $\text{ClO}^-$ , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотопливаемых помещениях.

## **1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения**

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по

делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

1375,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.

Таблица 15.

Наименование	Год выполнения											Сумма тыс. руб.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Реконструкция водопроводной сети д. Старое Алимово (550,0 м)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,5	687,5	0,00	0,00	1375,0
<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,5</b>	<b>687,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1375,0</b>

## 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 16):

Таблица 16.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый год	Целевой год
<b>1.</b>	<b>Качество воды</b>			
1.1	Соответствие качества холодной воды установленным требованиям	%	100	100
1.2	Соответствие качества горячей воды установленным требованиям	%	0	0
<b>2.</b>	<b>Надежность и бесперебойность водоснабжения</b>			
2.1	Непрерывность водоснабжения	ч/сут	24	24
2.2	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед/км	0,9	0,9
2.3	Доля сетей нуждающихся в замене	%	15	0
<b>3.</b>	<b>Качество обслуживания абонентов</b>			
3.1	Охват населения централизованным водоснабжением	%	100	100
3.2	Обеспеченность потребителей приборами учета воды	%	10	100
<b>4.</b>	<b>Эффективность использования ресурсов</b>			
4.1	Удельное водопотребление:			
4.1.1.	Население	л/чел/сут	120,0	150,0
4.2	Уровень потерь воды	%	5	5

**1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды**

1375,0 тыс. руб. – замена и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и замена арматуры, необходимы:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода, для исключения повторного загрязнения воды;
- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
  - для снижения потерь в водопроводных сетях.

**1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Иные показатели отсутствуют.

**1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию**

На территории Новоалимовского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.



## **2. ВОДООТВЕДЕНИЕ**

### **2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения**

#### **2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Новоалимовского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны**

В Новоалимовском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в Новоалимовском сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах Новоалимовского сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

#### **2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения**

Централизованное водоотведение в Новоалимовском сельском поселении отсутствует.

#### **2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения**

Технологические зоны водоотведения в Новоалимовском сельском поселении отсутствуют, т.к. отсутствует централизованное водоотведение.

#### **2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения**

Очистные сооружения в Новоалимовском сельском поселении отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.

### **2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей**

Централизованное водоотведение в Новоалимовском сельском поселении отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

### **2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения**

Централизованное водоотведение в Новоалимовском сельском поселении отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

### **2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду**

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в Новоалимовском сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в Новоалимовском сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

### **2.1.8 Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения**

Вся территория Новоалимовского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

## **2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения**

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие очистки сточных вод;
- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

## **2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения**

### **2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения**

Централизованное водоотведение в Новоалимовском сельском поселении отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод.

### **2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения**

В Новоалимовском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

### **2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов**

В Новоалимовском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

## 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Централизованное водоотведение в Новоалимовском сельском поселении отсутствует.

## 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев

Таблица 17 - Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе.

Наименование	Объем поступления сточных вод, м <sup>3</sup> /сут
с. Новое Алимово	
Население, м <sup>3</sup> /сут	180,0
Бюджетные организации, м <sup>3</sup> /сут	5,3
Прочие организации, м <sup>3</sup> /сут	3,0
Неучтенные расходы, м <sup>3</sup> /год	37,7
<b>Итого:</b>	<b>226,0</b>
д. Старое Алимово	
Население, м <sup>3</sup> /сут	45,0
Неучтенные расходы, м <sup>3</sup> /год	9,0
<b>Итого:</b>	<b>54,0</b>

## 2.3 Прогноз объема сточных вод

### 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе в Новоалимовском сельском поселении принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 280,0 м<sup>3</sup>/сутки и соответственно 102,2 тыс. м<sup>3</sup>/год.

### **2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения**

Централизованное водоотведение в Новоалимовском сельском поселении отсутствует.

### **2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений**

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В Новоалимовском сельском поселении на расчетный срок, учитывая его дальнейшее развитие, рекомендуется строительство очистного сооружения биологической очистки, мощностью 250,0 и 100,0 м<sup>3</sup>/сутки.

### **2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения**

Централизованное водоотведение в Новоалимовском сельском поселении отсутствует.

### **2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия**

Очистные сооружения в Новоалимовском сельском поселении отсутствуют.

## **2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения**

### **2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения**

#### ***Основные задачи развития системы водоотведения***

1. Обеспечение 100% населения системой водоотведения Новоалимовского сельского поселения.

## 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 18 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

№ п/п	Виды работ	Проектная мощность	Всего капитальных вложений, тыс. руб.	Объем капитальных вложений в т.ч. по годам, тыс. руб.		Строительство, реконструкция объектов, эффективность выполнения работ
				2016-2020 гг.	2021-2026 гг.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство очистного сооружения	250 м <sup>3</sup> /сут	9300,0	9300,0	0,00	Для обеспечения населения Новоалимовского сельского поселения системой водоотведения
2	Строительство очистного сооружения	100 м <sup>3</sup> /сут	6500,0	0,00	6500,0	
3	Строительство канализационной сети	30,0	36000,0	18000,0	18000,0	

## 2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий описаны в таблице 18 (графа 7).

## 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На данный момент централизованная канализация в Новоалимовском сельском поселении отсутствует.

#### **2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение**

В Новоалимовском сельском поселении отсутствует система централизованного водоотведения, в связи с этим отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать в Новоалимовском сельском поселении аварийную и диспетчерскую службы.

Также на наиболее проблематичных участках трубопровода рекомендуется установить датчики разрыва трубы.

#### **2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование**

Маршруты прохождения трубопроводов по территории Новоалимовского сельского поселения и расположение площадок под объекты водоотведения будет возможно определить только после предпроектных изысканий и геодезических исследований.

#### **2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения**

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СНИП 40-30-99

«Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85\* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Новоалимовского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.



## **2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения**

### **2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади**

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют.

### **2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод**

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;
- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Новоалимовского сельского поселения.

## **2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения**

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;
- строительно-монтажные работы;
- техническое перевооружение;
- приобретение материалов и оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки связи с реализацией инвестиционной программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

Таблица 19.

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость 1 ед, (руб.)	Суммарная стоимость, тыс. руб.
Строительство очистного сооружения, 250,0 м <sup>3</sup> /сут	ед	1	9300000,0	9300,0
Строительство очистного сооружения, 100,0 м <sup>3</sup> /сут	ед	1	6500000,0	6500,0
Строительство канализационной сети с. Новое Алимово	м	24500,0	1200,0	29400,0
Строительство канализационной сети д. Старое Алимово	м	5500,0	1200,0	6600,0
<b>Итого:</b>				<b>51800,0</b>

## 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 20):

Таблица 20.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый год	Целевой год
<b>1.</b>	<b>Надежность и бесперебойность водоотведения</b>			
1.1	Непрерывность водоотведения	ч/сут	0	24
1.2	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед/км	0	0
1.3	Доля сетей нуждающихся в замене	%	0	0
<b>2.</b>	<b>Качество обслуживания абонентов</b>			
2.1	Охват населения централизованным водоотведением	%	0	100

2.2	Обеспеченность потребителей приборами учета воды	%	0	100
<b>3.</b>	<b>Эффективность использования ресурсов</b>			
3.1	Уровень потерь	%	0	2
<b>4</b>	<b>Качество очистки сточных вод</b>			
4.1	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям	%	0	100

### **2.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод**

Для реализации программы по развитию схемы водоотведения Новоалимовского сельского поселения с перекачкой всех сточных вод на КОС необходимо затратить в 2016-2026 гг. 51800,0 тыс. руб.

При выполнении основных мероприятий по реализации схемы водоотведения достигается основная цель - обеспечение качественной централизованной системой водоотведения Новоалимовского сельского поселения.

### **2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Иные показатели отсутствуют.

### **2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию**

На территории Новоалимовского сельского поселения бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.